スライム・藻類・レジオネラ属菌の殺菌剤

冷却塔用殺菌剤

ビセブロック®4090

クーリングタワーは外気より細菌、胞子等が混入します。すなわち混入した細菌（レジオネラ属菌等）、胞子により回路内に藻類及びスライムが発生します。
発生したスライム、藻類及びレジオネラ属菌はビセブロック 4090 で剥離殺菌し、さまざまなトラブルを解消しましょう。

用途

・循環冷却水回路の殺菌処理

特長

●スライム・バイオフィルムを剥離殺菌し、
　レジオネラ属菌　を効果的に殺菌します。
●運転中に投入する事ができます。
　（自動ブロー装置がある場合は一時停止する事をお勧めします。）

使用方法

維持濃度	30～80mg/L
間欠投入濃度	500mg/L 以上

※管理濃度等は回路状況により異なります。
お近くの営業所にお問い合わせください。

性状：淡褐色液体
荷姿：10kg 入、ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ

取り扱い上の注意事項

・刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。応急処置後医師の診察を受けてください。
・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。

ホームページはこちらから

Koei Chemical
製造元 晃栄化学工業株式会社

本　　社/〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 HF 名古屋錦ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	TEL(052)211-4451(代)	FAX(052)211-4579
東京営業所/〒101-0032	東京都千代田区岩本町 2-17-6 ﾄﾙﾃｯｸﾋﾞﾙ	TEL(03)3863-6131(代)	FAX(03)3863-6134
名古屋営業所/〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 HF 名古屋錦ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	TEL(052)211-4451(代)	FAX(052)211-4579
大阪営業所/〒532-0003	大阪市淀川区宮原 5-1-3　NLC 新大阪アースビル	TEL(06)6397-0691(代)	FAX(06)6397-0693
福岡営業所/〒812-0894	福岡市博多区諸岡　3－7－1	TEL(092)574-6010(代)	FAX(092)572-0184