

ノズルによりピンポイント噴射

冷媒ガス漏れ検知剤

泡探偵



冷媒回路や高圧ガス関連装置のガス漏れは多くの場合ピンポイントであり、探すのが非常に大変です。泡探偵はそんなピンポイントの穴を探すガス漏れ検知剤です。清涼飲料水や食品に利用されている天然添加物（サポニン）を使用しており安全性に優れています。また、配管の材質に対してほとんど影響がなく、安定した起泡力を示します。

特長

- ・ガス漏れの度合いにかかわらず、起泡力が安定。
- ・天然添加物（サポニン）を使用しているため、安全性バツグン。
- ・配管の材質（金属・樹脂・塗装等）に対して、ほとんど影響ナシ。
- ・ノズル付属のため、ピンポイントに吹きつけ可能。
周辺を汚しません。

標準使用方法

- ①ご使用前に、缶を2～3回振って下さい。
ガス漏れをチェックしたい部分へ吹き付けて下さい。
- ②発泡しますと、ガスが漏れていることを示します。
- ③確認後は、検知液を拭き取って下さい。

※細かい使用方法についてはお近くの営業所にお問い合わせください。

取り扱い上の注意事項

- ・刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。
応急処置後、医師の診察を受けてください。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。



性状：無色透明液体

荷姿：345g×6缶×4、エアゾール缶

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社 / 〒460-0003
東京営業所 / 〒101-0032
名古屋営業所 / 〒460-0003
大阪営業所 / 〒532-0003
福岡営業所 / 〒812-0894

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I
東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル
名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I
大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLC 新大阪アースビル
福岡市博多区諸岡 3-7-1

TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579
TEL (03) 3863-6131 (代) FAX (03) 3863-6134
TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579
TEL (06) 6397-0691 (代) FAX (06) 6397-0693
TEL (092) 574-6010 (代) FAX (092) 572-0184

ホームページは
こちらから

