

ドレンの詰まり・水漏れ・悪臭を未然に防止

ドレンスライム抑制剤

ドレンライト

空調機器・ショーケース等から発生する悪臭及びドレン配管の目詰まりによる水漏れの主な原因は、ドレンパンに繁殖する微生物の影響です。ドレンライトはドレンパンに置くだけで微生物の繁殖を抑え、悪臭・水漏れを防止し、**快適空間**を維持する抑制剤です。

用途

- ・各種エアコン・ファンコイル・空調機（エアハン）・ショーケース・加湿器のドレンパン及びドレン配管のスライム抑制剤

標準使用容量

冷房能力 7000kcal/h（3馬力相当）毎に1パック使用

効果持続時間 約3ヶ月

※使用容量等は回路状況により異なります。

お近くの営業所にお問い合わせください。

取り扱い上の注意事項

- ・有機窒素硫黄系化合物により炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。
- ・応急処置後有機窒素硫黄系物質によるものと告げて医師の診察を受けてください。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。



性状：白色粉末

荷姿：12本入り×5箱、不織布

寸法：150×60×10mm（1本）

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社/〒460-0003

東京営業所/〒101-0032

名古屋営業所/〒460-0003

大阪営業所/〒532-0003

福岡営業所/〒812-0894

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I

東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I

大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLG 新大阪アースビル

福岡市博多区諸岡 3-7-1

TEL (052) 211-4451 (代)

TEL (03) 3863-6131 (代)

TEL (052) 211-4451 (代)

TEL (06) 6397-0691 (代)

TEL (092) 574-6010 (代)

FAX (052) 211-4579

FAX (03) 3863-6134

FAX (052) 211-4579

FAX (06) 6397-0693

FAX (092) 572-0184

ホームページは
こちらから

